



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по городу Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление по Центральному административному округу

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

4 региональный отдел надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

101000 г. Москва, ул. Покровка, дом 1/13/6, стр. 2

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

тел: (495)623-95-96; факс: (495)623-95-96; e-mail: 6239596@mail.ru

Предписание № 459 /1 /1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы

Театрально-художественный техникум № 60

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *Басманного района Центрального административного округа города Москвы*

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 459 от « 19 » ноября 20 12 года, ст. 6

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 11 ч. 00 мин. « 22 » января 20 13 г.

по 13 ч. 00 мин. « 22 » января 20 13 г.

проведена проверка

помещений Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Театрально-художественного техникума № 60

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

по адресу: г. Москва, , ул. Радио, д. 6/4, стр. 1

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

старшим инспектором 4 РОНД Управления по ЦАО Главного управления МЧС

России по г. Москве майором внутренней службы Кострюковым Р.В.

совместно с *Руководителем структурного подразделения Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Театрально-художественного техникума № 60 Меркуловым Ю.М.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности выявленных в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдены проектные решения и требование документов по пожарной безопасности, а именно на втором этаже на эвакуационном выходе организовано помещение столовой, на первом этаже на эвакуационном выходе обустроено помещение выставочной галереи	(п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.6.9*, СНиП 21-01-97*).	01.09.2013	Выполнен 30.06.13
2	окна кабинета № 7 закрыты с фасадной части здания металлическими рольставнями тем самым ухудшено удаления продуктов горения при пожаре	(п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.09.2013	Выполнен 30.06.13

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор Кострюков Р.В.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М. Д. Е.

« 23 » января 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

По доверенности № 02 от 23.01.2013 года
Руководитель структурного подразделения
Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы
Театрально-художественного техникума № 60
Меркулов Ю.М.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 23 » января 2013 г.

Единый телефон доверия Главного управления
МЧС России по городу Москве: 637 – 22 – 22