



Департамент культуры города Москвы

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение города Москвы**

**«Театральный художественно-технический колледж»**

125315, Москва, 1-ый Амбулаторный проезд, д. 8, стр.2. Телеграф – Москва – 315  
Тел. 8 (495)632-12-45,8 (499) 152-26-32, e-mail – teatrhudtechnikum@cumail.ru, сайт - www.txt60.ru

№ 19 от 12.08.2014г.

**Отчет о выполнении предписаний**

*Предписание № 459/1/1 от 19.11.2012 г.*

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Вид нарушений, отмеченных инспектором :

1. *«Эвакуационные пути и выходы проходят через помещения галереи на первом этаже и столовой на втором этаже».*

Срок устранения: до 01.09.2013 г.

**Выполнение:** на выходе из помещений галереи и столовой установлены глухие перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе с дверьми, деревянный пол на путях эвакуации первого этажа заменен на покрытие из керамической плитки. Работы выполнены 30.06.2013 г. по договору со строительной организацией «СтройТехРесурс».

2. *«Наличие рольставней на окнах кинозала (кабинет №7) препятствует удалению продуктов горения. Необходимо освободить одно окно».*

Срок устранения: до 01.09.2013 г.

**Выполнение:** Окно освобождено при проведении ремонтных работ строительной организацией «СтройТехРесурс» 30.09.2013 г.

Директор ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»



О.И.Волпянская