



Департамент культуры города Москвы

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы**

«Театральный художественно-технический колледж»

125315, Москва, 1-ый Амбулаторный проезд, д. 8, стр.2. Телеграф – Москва – 315

Тел. 8 (495)632-12-45,8 (499) 152-26-32, e-mail – teatrhudtechnikum@cumail.ru, сайт - www.txt60.ru

№20 от 15.12 2014г.

Отчет о выполнении предписаний

Предписание № 461/1/1 от 09.09.2013 г.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Вид нарушений, отмеченных инспектором :

1. *«Наличие отверстий и зазоров в местах прохождения инженерных коммуникаций через перегородку на первом этаже».*

Срок устранения: до 31.12.2014 г.

Выполнение: Отверстия и зазоры заделаны 20.12. 2013 г . Работы выполнены собственными средствами.

2. *«Отсутствие в отдельных помещениях табличек с фамилией ответственного за пожарную безопасность».*

Срок устранения: до 31.12.2014 г.

Выполнение: Таблички установлены 20.12.2013 г.

3. *«Отсутствие автономных установок пожаротушения в электрощитах и электрошкафах».*

Срок устранения: до 31.12.2014 г.

Выполнение: Вопрос установки автономных систем пожаротушения в электрошкафах находится в проработке и будет решен в установленный срок.

Директор ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»



О.И.Волпянская